

**GODKENDELSESINDEHAVER:**


Broen A/S  
Skovvej 30  
DK-5610 Assens  
Telefon: +45 64 71 20 95  
Telefax: +45 64 71 29 95  
Internet: www.broen.dk

**Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:**  
**Afspærringsarmatur i bygning**  
**BROEN X Press Kuglehane**  
**dim. 12 – 54 mm**

**FABRIKAT:**

VIR Valvoindustria S.p.A., Italien

**MÆRKNING:**

- Fabrikantmærke:  
Broen eller ALBRZ
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417, er opfyldt.

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

BROEN X Press kuglehane tillades monteret som afspærringsarmatur i vandinstallationer i bygninger.

Installationen skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Konstruktion og funktion | Kuglehanen er hurtiglukkende.  |
| Betjening                | Med håndgreb.  |
| Montering                | Til- og afgang er presfittingsender til kobberør og syrefaste rustfri stålør eller en kombination af mufte-, nippel- og presfittingsender. |
| Materiale                | Rødgods (CC491 K)  |
| Dimensioner              | 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 og 54 mm  |
| Tryktab                  | Da kuglehanerne er med fuldt gennemløb er der ikke udført tryktabsmålinger.  |