



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6203BN0117

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	AVK INTERNATIONAL A/S Bizonvej 1, Skovby, DK-8464 Galten
Vertreiber <i>distributor</i>	AVK Mittelmann Armaturen GmbH Schillerstraße 50, D-42489 Wülfrath
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für die Wasserversorgung: Absperrschieber (6203)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Absperrschieber beiderseitig mit Flanschanschlüssen; für die Trinkwasserversorgung
Modell <i>model</i>	Serie 06/30; Serie 06/35
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: A 049/12 vom 19.12.2012 (TZW) Mechanikprüfung: A0 008/06 vom 09.08.2006 (TZW) KTW-Prüfung: KA 051/10 vom 09.03.2010 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: W-176932-09-SI vom 19.05.2009 (WHY) KTW-Prüfung: KA 052/11 vom 31.03.2011 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 363 (01.06.2010) DIN EN 1074-1 (01.07.2000) DIN EN 1074-2 (01.07.2004) BGA KTW (12.12.1985) UBA KTW (07.10.2008) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	26.03.2018 / 13-0006-WNV

71028601-DE

11.04.2013 GI A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN
45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Serie 06/30	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 40	
Serie 06/30; Serie 06/35	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 50	
Serie 06/30; Serie 06/35	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 65	
Serie 06/30; Serie 06/35	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 80	
Serie 06/30; Serie 06/35	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 100	
Serie 06/30; Serie 06/35	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 125	
Serie 06/30; Serie 06/35	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 150	
Serie 06/30; Serie 06/35	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 200	
Serie 06/30; Serie 06/35	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 250	
Serie 06/30; Serie 06/35	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 300	
Serie 06/30; Serie 06/35	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 350	
Serie 06/30; Serie 06/35	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 400	
Serie 06/30	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 450	
Serie 06/30	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 500	
Serie 06/30	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 600	

DVGW



CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NW-6203BN0117

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	AVK INTERNATIONAL A/S Bizonvej 1, Skovby, DK-8464 Galten
Distributor <i>Vertreiber</i>	AVK Mittelmann Armaturen GmbH Schillerstraße 50, D-42489 Wülfrath
Product Category <i>Produktart</i>	valves for water supply: gate valve (6203)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	gate valve at both sides with flanges; for the drinking water supply
Model <i>Modell</i>	Serie 06/30; Serie 06/35
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: A 049/12 from 19.12.2012 (TZW) mechanical test: A0 008/06 from 09.08.2006 (TZW) KTW testing: KA 051/10 from 09.03.2010 (TZW) hygienic testing: W-176932-09-SI from 19.05.2009 (WHY) KTW testing: KA 052/11 from 31.03.2011 (TZW)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW W 363 (01.06.2010) DIN EN 1074-1 (01.07.2000) DIN EN 1074-2 (01.07.2004) BGA KTW (12.12.1985) UBA KTW (07.10.2008) DVGW W 270 (01.11.2007)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	26.03.2018 / 13-0006-WNV

11.04.2013 GLA-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN 45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
Serie 06/30	pressure rating: PN 10/16 nominal diameter: DN 40	
Serie 06/30; Serie 06/35	pressure rating: PN 10/16 nominal diameter: DN 50	
Serie 06/30; Serie 06/35	pressure rating: PN 10/16 nominal diameter: DN 65	
Serie 06/30; Serie 06/35	pressure rating: PN 10/16 nominal diameter: DN 80	
Serie 06/30; Serie 06/35	pressure rating: PN 10/16 nominal diameter: DN 100	
Serie 06/30; Serie 06/35	pressure rating: PN 10/16 nominal diameter: DN 125	
Serie 06/30; Serie 06/35	pressure rating: PN 10/16 nominal diameter: DN 150	
Serie 06/30; Serie 06/35	pressure rating: PN 10/16 nominal diameter: DN 200	
Serie 06/30; Serie 06/35	pressure rating: PN 10/16 nominal diameter: DN 250	
Serie 06/30; Serie 06/35	pressure rating: PN 10/16 nominal diameter: DN 300	
Serie 06/30; Serie 06/35	pressure rating: PN 10/16 nominal diameter: DN 350	
Serie 06/30; Serie 06/35	pressure rating: PN 10/16 nominal diameter: DN 400	
Serie 06/30	pressure rating: PN 10/16 nominal diameter: DN 450	
Serie 06/30	pressure rating: PN 10/16 nominal diameter: DN 500	
Serie 06/30	pressure rating: PN 10/16 nominal diameter: DN 600	

DWG