DAXTOR® 2011

= F mærket

- **MAX 35 WATT**
- **Montering med 50 mm. respektafstand som vist på billedet.**

DER SKAL ALTID ANVENDES LYSKILDER MED ALUMINIUMSREFLEKTOR
INSTALLATIONSKABLET SKAL VÆRE MINIMUM 90° VARMEBESTANDIGT

1		• Hullet bores med kopbor som vist på billede. • Dimension Ø75. **VIGTIGT!** • Foretag en prøveboring inden montering i færdigt loft.
2		• Forreste dæksel afmonteres.
3		• Afdækning for ledningstilgang tilpasses den valgte ledningsdimension. • Husk samtidig at tilpasse afdækning 2, hvis der skal videresløjfes.
4		• Ledning/er føres gennem udskæringshullet.
5		• Installationskablet monteres i klemmerækken.
6		• Dækslet monteres på samleboksen. • Dækslet virker ved fastmontering som aflastning.
7		• Indsatsen Easy 2-Light® føres op i udskæringshullet.
8		• Når indsatsen Easy 2-Light® har anlæg mod undersiden af loftsbeklædningen, fastspændes denne.
9		• Down lighten monteres med lyskilde, og lyskilden fastgøres i fatningen.
10		• Fjedrene holdes i opretstående position ved montering.
11		• Down lighten skubbes op i indsatsen Easy 2-Light® / Easy Up. • Fjedrene holder down lighten på plads mod rillerne i indsatsen.

It's up to you we just make it easier.