

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-9151CQ0491

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	ECOWATER Systems Germany GmbH Urbanstraße 134, D-70190 Stuttgart
Vertreiber <i>distributor</i>	ECOWATER Systems Germany GmbH Urbanstraße 134, D-70190 Stuttgart
Produktart <i>product category</i>	Geräte und Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser: Enthärtungsanlage (9151)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Enthärtungsanlage (Kationenaustauscher)
Modell <i>model</i>	North Star 60 G ökosoft
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 06.12.2019 (TZW) Baumusterprüfung: E0 006/12 vom 24.11.2015 (TZW) KTW-Prüfung: K-303662-18-Bs vom 27.09.2018 (WHY) KTW-Prüfung: K-300440-18-Ko vom 12.07.2018 (WHY) KTW-Prüfung: KA 0063/17 vom 01.03.2017 (TZW) UBA-Leitlinie: KA 0360/16 vom 09.12.2016 (TZW) UBA-Leitlinie: KA 0448/14 vom 16.06.2016 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 14743 (01.09.2007) DIN 19636-100 (01.02.2008) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	24.11.2025 / 20-0604-WNV

70028-04-A-DE

26.08.2020 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
North Star 60 G ökosoft	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Anschlussart: Außengewinde 1"
nur für > Sechs- bis Achtfamilienhäuser und größer (bis 20 Personen)